


Uwagi:

1. Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 łączenie przewodów w przęśle podlegającym obostrzeniu 1° i 2° nie jest zalecane, natomiast przy obostrzeniu 3° jest zabronione.
2. Minimalna odległość końca złączki od elementów zawieszenia przewodu powinna wynosić 0,15 m.

* Do przewodu z rdzeniem stalowym jednodrutowym

3	Złączka oplotowa do przewodu	AFL – 6 70	SAAE (TRANZEX)	FTLS AFL – 6 70	1	<input type="checkbox"/>	
		AFL – 6 50		FTLS AFL – 6 50		<input type="checkbox"/>	
		AFL – 6 35		FTLS AFL – 6 35		<input type="checkbox"/>	
2	Złączka zaprasowywana do przewodu	AFL – 6 70/1*	BELOS - PLP	24711	1	0,46	
		AFL – 6 70		2471		0,46	
		AFL – 6 50		24646		0,126	
		AFL – 6 35		24645		0,1	
1	Złączka samoklinująca do przewodu	AFL – 6 50, 70	ENSTO POL	CIL 64	1	0,27	
		AFL – 6 35		CIL 63		0,16	
Lp.	Wyszczególnienie		Producent (dystybutor) nr katalogowy		Ilość [szt.]	Masa jedn. [kg]	Uwagi

